ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Cataldo Agostinelli"
Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO -I.T.C. -I.P.S.I.A. -
I.P.S.S.S.- I.P.S.S.A.R.
Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)
e-mail BRIS006001@istruzione.it - ☎ Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023

Prot. N. 301 /A-40

Ceglie Messapica, 17 gennaio 2017

Signor PRESIDENTE
Amministrazione Provinciale
72100 **BRINDISI**

Signor DIRIGENTE
Ufficio Tecnico
Amministrazione Provinciale
72100 **BRINDISI**

Signor DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Sebastiano Palazzo
Amministrazione Provinciale
72100 **BRINDISI**

E,p.c. Signor **PREFETTO**
72100 **BRINDISI**

Signor **DIRIGENTE**
Ufficio IV – Ambito Territoriale della Provincia di
72100 **BRINDISI**

Oggetto: **Segnalazione problematiche e richiesta interventi riparatori sede Liceo Classico e Scientifico di Via Sacerdote Mastro.**

Questo Ufficio,

rilevato che presso il Liceo di Via Sac. Mastro, a seguito del clima rigido e delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, le fughe dei pavimenti in più parti del pavimento dell'atrio interno e di diversi ambienti scolastici si sono allargate in maniera preoccupante, presentando ampie fessure;

accertata, altresì, la presenza di lesioni all'intonaco di un pilastro e lungo un lato della parete superiore dell'aula 3^ B;

considerato che la pavimentazione di tutti gli ambienti dell'edificio, con l'esclusione dei bagni, è stata completamente rifatta lo scorso anno, a seguito dei lavori di efficientamento energetico e che, pertanto, le numerose ampie fessure comparse in questi giorni sono evidentemente da addebitare ad una realizzazione non a regola d'arte della pavimentazione da parte dell'impresa appaltatrice;

I N V I T A

codesto Ente a voler disporre gli urgenti sopralluoghi ed i relativi tempestivi interventi necessari per la risoluzione dei gravi problemi segnalati.

Si resta in attesa di un urgente riscontro alla presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Albanese)