



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Cataldo Agostinelli"**

Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO -I.T.C. -I.P.S.I.A. -
I.P.S.S.S. - I.P.S.S.A.R.

Via Ovidio - 72013 Ceglie Messapica (BR)

e-mail BRIS006001@istruzione.it - ☎ Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023

Prot. N. 8743 /A-40

Ceglie Messapica, 20 settembre 2016

Signor PRESIDENTE
Amministrazione Provinciale
72100 **BRINDISI**

Signor DIRIGENTE
Ufficio Tecnico
Amministrazione Provinciale
72100 **BRINDISI**

Signor DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Sebastiano Palazzo
Amministrazione Provinciale
72100 **BRINDISI**

Oggetto: **Problematiche causate nel corso dei lavori di efficientamento del Liceo Classico e Scientifico di Via Sacerdote Mastro. SOLLECITO**

Questo Ufficio,

facendo seguito e richiamate le precedenti note **prot. n. 216 del 12 gennaio 2016, n. 1318 dell'8.2.2016 e 2732 del 15 marzo 2016**, relative all'oggetto, rimaste ad oggi inevase, con le quali si richiedeva l'effettuazione di necessari lavori per l'eliminazione dei sottoelencati inconvenienti riscontrati a seguito della riconsegna dell'edificio di Via Sac. Mastro, dopo l'intervento di efficientamento energetico,

SOLLECITA

la realizzazione dei necessari ed urgenti lavori finalizzati alla risoluzione dei seguenti inconvenienti registrati e più volte segnalati:

- 1) **Nel laboratorio di Scienze si torna a richiedere il ripristino dell'impianto idrico con relativo scarico fognario, inspiegabilmente non riattivato dalla ditta esecutrice dell'appalto;**

- 2) la maggior parte delle finestre risultano essere facilmente apribili dall'esterno, in quanto i meccanismi di chiusura delle stesse sono rotti e/o non funzionanti. Essendoci il rischio di intrusioni, **si torna a richiedere l'urgente riparazione di detti infissi;**
- 3) l'impianto di alimentazione della LIM, da sempre posizionata in una aula del Liceo, risulta essere stato danneggiato nel corso dei lavori e va sostituito;
- 4) manca il pozzetto di ispezione della fogna all'esterno.

Si chiede un urgente riscontro alla presente, anche in considerazione del fatto che l'Ufficio scrivente non può disporre autonomamente di interventi risolutivi per quanto sopra rappresentato.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Albanese)**